



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*  
14.10.2021 КИМ № 43210061000201168925



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn\_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 779/1

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №128» города Кирова, заведующему МКДОУ «Детский сад №128» г. Кирова Коротаевой Нине Аркадьевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича №779 от 01.10.2021 в период с 14 октября 2021 г., 13 час. 00 мин. по 14 октября 2021 г., 15 час. 00 мин. старшим инспектором ОНДПР г. Кирова

майором внутренней службы Метелевым Денисом Алексеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка помещений Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №128» города Кирова по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 79а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

заведующий Коротаева Нина Аркадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Наружная открытая лестница 3-го типа, ведущая со 2-го этажа здания (помещение №1 по техпаспорту) расположена на расстоянии менее 1м. от плоскости оконного проема (расстояние от лестничной площадки до оконного проема 40см.).	ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123), п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ №1479	01.10.2023	

		16.09.2020 (далее ППР в РФ), п. 4.4.7 СП 1.13130.2020		
2.	Наружная открытая лестница 3-го типа, ведущая со 2-го этажа здания (помещение №18 по техпаспорту) расположена на расстоянии менее 1м. от плоскости оконного проема (расстояние от лестничной площадки до оконного проема 40см.).	ст. 53, ст. 89 ФЗ №123, п. 23 ППР в РФ, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	01.10.2023	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ	01.06.2022	
4.	На остекленной двери эвакуационного выхода из спального помещения группы «Журавлик» на 2-м этаже не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2м. с обеих сторон (высота остекления двери 0,69м.).	ст. 89 ФЗ №123; п. 7.1.8 СП 1.13130.2020	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова  
государственный инспектор г. Кирова  
по пожарному надзору  
(должность государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Метелев Д.А.  
(фамилия, инициалы)



(подпись)  
М.Л.Н.

« 14 » октября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

*Серов*  
(подпись)

*Забедунский*  
(должность)

*Корошова Н.А.*  
(фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.